

PROCEDURES DE REARMEMENT DE LA CENTRALE

A) Marche à suivre en cas de déclenchement incendie.

1. Réaliser les évacuations suivant la procédure prévue.
2. Attendre les 5 minutes de sonnerie obligatoires.
3. Appuyer « arrêt des signaux sonores ».
4. Repérer la ligne qui a déclenché.
5. Repérer le détecteur qui a déclenché et si possible en déterminer la cause.
6. Appuyer « arrêt des signaux sonores ».
7. Faire code 211 pour passer la centrale niveau 2.
8. Attendre quelques secondes puis la ligne en alarme revient à son état OK
9. Si la centrale ne revient pas à son état normal contacter
JF Clemenceau (Titou) au 06.30.80.99.61
si non joignable contacter Chubb 06.30.92.71.21 06.63.72.73.63

B) Marche à suivre en cas de dérangement de la centrale

1. Appuyer « arrêt des signaux sonores »
2. Faire code 211 pour passer la centrale niveau 2
3. Attendre quelques secondes et les lignes en dérangement reviennent à leur état OK
4. Si une ligne ne revient pas dans son état normal il faut alors vérifier tous les détecteurs de la ligne pour vérifier celui qui est allumé (se référer aux plans pour le trouver).
5. Si il est repéré le sortir de son socle puis le remettre en place et reprendre à l'étape 1.
6. Si la centrale ne revient pas à son état normal contacter
JF Clemenceau (Titou) au 06.30.80.99.61
si non joignable contacter Chubb 06.30.92.71.21 06.63.72.73.63